

安全率에 여유를

朴鍾烈

<弘報部>

火災를 비롯한 最近의 諸災
難의 狀況을 보고 있으던 진정
우리들이 文明의 進步라고 생
각하고 있는 것이 大體로 어찌
나 甚인가?라고 하는 問題에
反覆은 하여 自問自答하지 않
으므로 안 될 時期에 到達한 것
같이 생각된다.

確實이 人類는 옛날에 比하
여 文明을 進步시켜 왔다. 우
리들各個人의 計命에는 限度가
있지만 先人們의 文化的 遺產
과 科學的 知識을 날아들여, 大
은 優秀한 知能을 結合하여 人類
는 오늘의 文明을 쌓아올려
왔던 것이다.

먼 옛일은 그단두고 우리를
기억에 생성한 第二次大戰以
後의 우리나라 社會 發展相을
보아도, 누구도 그 文明의 發
展을 疑山하는 사람은 없을 것
이다.

그러나 「安全」 問題에 集點
을 들려보면,

그렇게 簡單하지는 않다.

우리들은 確實이 한편으로 所
謂 文明을 進展시키고 있으나
反面 特이 人為的 災害의 原因
이 되는 것을 더한층 造作하여
그것에 의한 潛在的 危險이 점
점 增大되어 간다고 할 수 있다.

「보다 便利, 보다 大量, 보
다 便宜하게, 보다 能率的으로」
라고 하는 것은 生產性, 經濟
性을 追求하는 立場에서 보면
至上命令이라고 할 수 있는 豐
多한 目標이며, 그것自體는 결
코 非難할 것은 아니다.

그러나 問題는, 그밖에 「보
다 安全하게」라는 項目이 들어
있나 없나이다.

建築設計나 機械設計 등 通常
工學의 技術分野에서는, 이
「能率性」과 「安全性」과의 關係
를 「安全率」이라는 概念을導入
함으로서 整하려고 하는

것이 現狀이라고 생각된다.

「火災現象」이라는 대단이 復
雜한 物理化學的 現象 및 그 前
後 周邊의 社會的, 環境的 條
件이나 背景이 되는 狀況을 包
含한 「火災」라고 하는 事象 및
그 對策面인 「防火 消火 避
難」이라고 하는 分野까지 包含
하여 全體를 성각하면 아직도
未解明한 것이 山積한 實態이
며 지금까지 밝혀진 知識 등은
극히 한部分에 지나지 않다.

오늘날에는 그 實例도 減少
되었지만,

例를 들면 日帝統治下에 建立
된 鐵筋Concrete 建物인 銀行
이나 事務所 建築은 西歐建築
傳統的 影響이 있어 窓門도 작
으며 기둥은 굵고 牆은 두껍고
室內에는 可燃性天井 같은 것은
없었던 關係로, 文字그래도
「耐熱 耐火」이었다.

그것이 最近에는, 空調設備
를 갖추어, 内部에는 可燃性材
料 特이 투라스틱系 材料를 使
用 窓門은 크고 유리를 끼었기
나, 또는 反對로 無窓으로 變
貌하고 있으나 火災의 危險 特
이 人命危險은 오늘의 빌딩이
많아지는 것은 甚은 火災事例
가 보여주는 바와 같다.

偶外은 例外의 反對概念이며
人間의 知識을 超越한 것이다.

災害는 事前에 豫測 把握할
수 없기 때문에 우리는 말하여
偶然이라고 한다.

1977年度 우리가 입은 火災
의 被害는 總火災發生件數 53

63件으로 前年度 4,712件에 比하여 651件이 增加하였으며, 人口 1萬名當 發生率 1.4(前年度 1.3)로 記錄되고 있다

또한 人命被害는 1,059名(死亡 259 負傷 800)으로서 前年度에 比하여 175名(19.7%)增加되었고 財產被害는 44億 5,668萬원으로 이 被害額은 國民 1人當 122원 1日當 12,209천원에 達하고 있다

그런고로 前記와 같은 未知의 危險에 對應하기 위하여 恒常總合의 安全性을 考慮함과 同時에 餘裕를 갖게하는 것, 即「安全率에 더욱 餘裕」를 갖는 設計方法을 取하는 것이 必要하다고 생각된다

無條件 「모든 面에서 安全率을 크게 하라」고 하는 主張은 아닌 것이다

前述과 같이, 우리 人類는 科學技術의 發展에 따라 不必要한 것을 除外, 合理的인 設計方法을 確立한다는 目標를 向하여 恒常 前進하고 있고, 그 結果 各種利便과 畏懼을 받아 온 事實 또한 疑心의 餘地가 없다

여기서 特히 強調, 指摘하고자 하는 것은 生產性, 經濟性 및 能率性을 追求함에 급급한 나머지, 安全性에 對한 追求가 등안시되어, 全體中の 未知分野에 對한 安全率이 輕視되는 結果, 全體로서의 總和의 安全性이 低下하는 일이 없도록 恒常 謙虛한 態度로서 總和의

인 安全性 確保에十分配慮하여, 그러기 위하여는 安全率에 餘裕를 잊지 않는 것이 바람직하다

특히, 사정에 따라서는 「人間」에 關한 問題에는 未知의 分野가 많이 남아 있는 實狀에 비주어 보아, 人命에 直接 關係되는 防災面의 科學者, 技術者에게 이와 같은 配慮를 强力히 要望하고자 한다

安全率의 餘裕를 理解하기 위하여 消防用設備等의 設置 및 維持에 關한 技術上의 基準은, 消防法施行令, 消防法施行規則이라 消防法規定에 따르는 條例에 詳細히 定해져 있으나 가까운 日本의 경우 消防用設備等은 어떤 것이 어떻게 使用되고 있는가 몇 가지 일아 보기로 한다

1 消火器

消火器는 火災初期에 使用하는 것으로, 定義에는 「물 기타의 消水濟를 壓力에 의하여 放射하여 消火하는 器具로 사람이 操作하는 것(固定된 그대로 使用하는 것은 除外)으로 되어 있다

물바케트 等에는, 恒常 물을 채워두면 蒸發되거나 엎지르곤한다

또한 一般家庭에서 石油類火災가 많아진 점등으로 消火器設置가 바람직하다

消火器에는 火災適應성이 있

어, 普通火災(A火災)用은 白色, 油類火災(B火災)用은 黃色, 電氣火災(C火災)用은 青色의 圓形마크로 表示되어 있다

電氣火災란 電氣가 타는 것 이 아니고, 消火에 使用하여도 感電되지 않는다는 뜻이다

ABC 消火器라는 것은 以上 세 가지의 火災에 適應하는 粉末消火器이다

粉末이라해도 A火災에 適應되지 않는 BC消火器도 있고 泡沫消火器는 AB라고 부루며, C火災에는 適應지 않다

一般的으로 물系統의 消火器는 C火災에 適應하지 않는다

消防能力은 「能力單位」로 表示된다 A-5, B-10으로 되어 있으면 A火災에 對해서는 五 B火災에 對해서는 十의 能力單位인 것을 알 수 있다 C火災에 대해서는, 使用해도 重다고 할뿐이고 能力單位는 設定하지 않는다

最近에 生產되는 消火器의 八十기-센트 以上은 粉末消化器이며, 使用되는 粉末은 磷酸암분 等을 主體로 하는 磷酸鹽類로 ABC火災에 適應한다

消火에 임하여는, 安全핀을 뽑고 텨바-1를 잡으면 高壓의 二酸化炭素ガス에 의하여 粉末이 放出된다

다음으로 많은 것은 泡沫消火器로서 A液(重曹水浴液)과 B液(硫酸알미水浴液)이 따로 들어있어 使用에 있어 消

火器를 거꾸로 하면 하얀가품(케미칼폼)이 빠르게 방사된다
藥品은 年一回以上 바꾸지 않으면 效力이 떨어진다
또한 冬期에는 反應이 둔해져 能力은 低下되는 수가 있다
기나 强火液消火器, 酸알카리消火器 二酸化炭消火器等도 生産되고 있다

〔配置上基準〕各階層마다 步行距離20m에 터이내일것 사용에 便利하고 通行上 支障이 없고, 凍結變質지않을 場所에 設置하고, 床上 1.5m에 터이내

2 屋内消火栓設備

屋内消火栓은 通常 廊下에 設置되어 있는 것으로, 문짝을 열어보면 안에 노줄이 달린 호ース가 걸려 있다 호ース의 길이는一般的으로 20m에 터이내

使用方法은, 먼저 호ース를 꺼내 가지고 (호ース를 꺼기前에 通水하면 얹길 염려가 있음) 점프起動用 버튼을 누르고 (상자内部에 있기도 하고, 外部火災報知버튼과 兼用되어 있을 때도 있다) 가까운 表示燈이 點燈되는 것은 確認하고 나서 발부를 열두로하여 노줄 끝에서 放水한다

消火栓은 이미 消火가 어렵게 된 中期火災(天井에 불이 연焼할 段階)에 使用效果가 있다 消火栓의 물은 一般水道配管과는 別途로 되어 있어, 水

槽의 물을 펌프로 하면 使用하며 30分間以上 使用할 수 있는 非常電源을 付置하지 않으면 안된다 (配置上의 基準) 各階層마다 水平距離 25m에 터이내마다 (消火栓 設置個所를 中心으로 하여 半徑 25m에 터의 圏으로 감싸는 뜻)

屋内消火栓數	1	2	3	4	5 以上
水槽의 才量	2.6m ³ 以上	5.2	7.8	14	13.0

〔國家檢定〕 호ース 結合金具

3 스프링클러一設備

스프링클러一은 天井面에 設置된 헨에서 散水되어 消火하는 裝置로서 火災室에 사람이 없어도 自動的으로 消火되는데特色이 있다

放水의 作動形式에는 「自動式」과 「手動式」의 種類가 있다

自動式은 “hen”이 閉鎖되어 있어 더욱이 “hen”까지 물이 차 있어, 火災時 熱을 感知하여 “hen”이 開放되어 放水를開始 한다 手動式은 開放形 ‘hen’이 設置되어 手動에 의하여 元栓을 開放하던 각 “hen”에서 一齊히 放水된다 自動式은 3~4個

펌프는 火災被害를 받기 어렵고 點檢에 便彩한 場所로 한다 消火栓箱의 開閉개는 床上 1.5m에 터이내

〔水源의 水槽〕 消水栓을 가장 많이 設置한 階層의 消火栓數에 따라 다음 表의 水量을 要한다

의 “hen”이 放水하면 消火되는 수가 많다

스프링클러一의 特色은, 火災를 自動的으로 發見하여 放水하여 消火한다는 우수한 것이다 放水에 留意하지 않으면 消火後에도 放水를 계속함으로 오아려 水損을 크게 할 위험이 있다

그래서 “hen”이 放水를 시작하면 警報를 發하게 되어 있어 制御弁으로 放水를 停止할 수 있게 되어 있다

〔非常電源(30分間以上) 및 雙口形送水口를 付置했다〕

〔配置上基準〕 “hen”은 付着距離를 耐火建築物에는, 2.3m에 터이내마다, 기타建築物에는 2.1m에 터마다 舞臺部나 危險

防火對象物의 区分	水量
百貨店 延面平方 m에 터이내	..
地下街 地上 10階層 以上	4.8立方 m에 터이내
防火對象所	
마-월 物品販賣店舗 展示場 “hen” 높이가 8m에 터이내	32
其他	16

物施設에는 17메—타마다 품
두는 火災被害를 받기 어렵고
點檢에 便彩한 場所로 한다
制御弁 및 開放形開放弁은 床
上 0.8메—타以上 1.5메—타以
下의 位置로 한다

〔水源의 水量〕 防火對象物의
區分에 따라 다음表의 水量을
要로 한다 (閉鎖型의 例)

〔國家檢定〕 閉鎖形 “엔” 流
水栓知裝置, 一齊開放弁]

4 其他 消火設備

기타 特殊한 消火設備로는,
水噴霧消火設備, 泡消火設備,
2酸化炭素消火設備, 하로겐화
物消火設備 및 粉末消火設備가
있음

어느것이나 스프링쿨러一設
備와 같이 물을 放射하는 것으
로 消火되는 普通火災와 달리,
駐車場, 格納庫, 石油類等의
危險物, 準危險物 또는 特殊可
燃物과 같은 物品의 貯藏庫 등
特殊한 用途部品에 設置한다
특히 2酸化炭素나 하로겐화물
에 의한 消火의 경우는 消火에
따르는 水損이나 汚損이 적다
는 特色이 있는고로, 美術品,
精密機械 電氣通信機器등을
收納하는 방의 消火에 使用되
는 일이 많다

또한 2酸化炭素와 같이 人體
에 뛰影響을 주는 것에 對하여
는 取扱에 注意를 要한다 이
것들의 設備는 「固定式」과 「移
動式」이 있다 固定式은 스프

링쿨러—와 같이 天井에 “엔”
을 設置하여 放射하며, 移動式
은 흐—스리—루에 의하여 흐
—스를 通過して 放射한다

屋外消火栓設備는, 大規模建
築物 外壁面에 設置하는 消火
栓이며 機能에는 屋內消火栓과
大差가 없다

動力消防ポンプ設備는 可搬式
動力ポンプ로 가까운 消防用水利
에서 出水되어 흐—스에서 放
火한다

〔國家檢定〕 泡消火藥劑, 動
力消防ポンプ, 消防用호스, 消
防用吸管 結合金具, 流水檢
知裝置, 一齊開放弁

5 自動火災探知設備

自動火災探知設備는 火災에
의하여 생기는 熱 또는 煙氣를
感知器에 의하여感知直接 또는
中繼器를 經由하여 受信機에
傳해진다 受信機에서는 出火
場所를 受信機窓 또는 相當平
面圖上 位置에 點燈함에 따라
出火場所를 알 수 있게 되어
있다 그와 同時에 連動裝置에
의하여 建築物內各處에 設置한
非常벨이 울려 出火를 알릴 것
이다

이 裝置自體는 精巧하게 되
어 있으나, 때때로 出火時에
벨이 울리지 않았다는 例가 있
다

그 原因의 大部分은 電源이
끊어져 있었다는 極히 初步的
誤謬, 어떻게하여 電源이 끊겨

져 있었나하면 誤報가 있었다
든가 누군가가 作亂으로 벨이
울리는 것을 멈추기 위해 電源
을 밑부터 갈라버렸다는 것이
많다

이 設備의 포인트는, 이런
關係로 維持點檢에 있다고 하
겠다 故障이 있으면 即時 修
理한 다음 바르게 電源을 이어
두어야 한다

〔警戒區域設置方法〕 警戒區
域이란, 自動火災 探知設備의
一回線이 有効하게 火災發生을
知覺할 수 있는 區域을 말한다

(1) 各階層마다(5百平方メー
タ 以下의 크기면 두個階層에
걸쳐도 좋다

(2) 1邊의 길이는 50메타 以
下

(3) 面積은 6百平方 메ータ
以下(전당이 좋은 體育館에서
는 千平方메ータ以下로 합이
좋다

(4) 階段, 에레베—타, 샤푸
드 等의 煙感知器는, 水平距離
50平方메ータ 以内를 同一區域
으로 하여도 좋다

〔感知器의 設置〕

(1) 天井 天井底(天井底가
0.5메타 以内 또는 耐火構造이
면 天井底는 不要)

(2) 煙感知器를 設備하지 않
으면 안되는 場所——階段, 傾
斜路, 에레베—타—昇降格, 과
이부닥터, 높이 15메ータ에서
20메ータ까지의 場所, 特定 用
途(百貨店, 地下街, 호텔등)의
廊下, 通路, 地下層, 無空階層, 11

層以上의 層

煙感知器로는 안될 場所—현
기한 高溫部, 煙氣浮留場所,
府食生가스發生場所, 維持管理
因수한 場所

(3) 感知器를 設置할 必要 없는
는 場所—높이 20미터를 넘
는 場所, 氣流가 流通하는 場
所

(4) 感知區域面積 — 付着面
높이, 構造, 感知器種類에 따
라 다르다 0.4미터—마다以上(煙
示), 差動式 分布形은 0.6미터—
마다以上)의 장막이나 벽이 있
으면, 二域을 따로한다

〔地音警裝置〕 1미터—마다
에서 90㏈ 以上인 것을 設置,
水平距離 25미터—마다 以內마다

〔非常電源〕 10分間有効하게
作動되는 것

〔國家檢定〕感知器, 發信機,
中繼器, 受信機

6 漏電火災警報器

漏電火災警報器는, 이전에는
電氣火災警報器라 불렸다 이
경계 부르게 되면 電氣에 의한
火災를 警報한다는 뜻으로는
생각되지 않고, 電氣裝置의
火災警報器, 즉 自火探과 混
同되기 쉬운으로 現在와 같
이 名稱을 變更한 것, 大體로

百乃至5百미리 암페아의 漏洩電
流를 檢出한다 設置義務가 있
는 것은, 라스모루타루塗壁,
마루 天井이 있는 建築物이나
契約電流容量이 50암페아를 超
過하는 建築物이다

〔種別〕 警戒電路의 定格電流
에 따라 60암페아를 超過할 境
遇는, 1級, 60암페아 以下에서
는 1級 또는 2級漏電火災警報
器로 한다

〔變流器〕 屋外의 電路 또는
第2種接地母으로 黙松容易한
곳

〔音響裝置〕 常時 사람이 있는
곳 (音色□別 되는 것을 設置)

〔國家檢定〕 有

7 非常警報設備

火災發生을 여러 사람에게 알
리기 위한 器具에는 警鐘, 携
帶用擴聲器, 手動式싸이렌 等
이 있으나 小規模建築物에 限
하여 設置 認定되고 있다

設備로서는 非常警, 自動式
싸이렌, 放送設備 等이 있으나
一般的으로 自動火災探知設備
의 音響裝置가 있으면 設置免
除된다

그러나 地上 11층 以上 또는
地下 層 以下의 建築物, 地下街
등에 設置가 義務化되어 있는

放送設備만은 省略되지 않는다

大規模建築物에서는 單純이
밸이나 싸이렌을 올리는 것으
로는 火災狀況을 알 수 없어
오히려 群衆의 恐怖狀態가
될 염려가 있으므로 放送에
의한 真實的인 情報를 보낼 必
要가 있기 때문이다

〔音響裝置〕 (非常警, 自動式
싸이렌) 水平距 25미터—마다 以
內마다에 1미터—마다 떨어져 90㏈
以上音量은 設置, 地上 5層
建物以上 또는 面積 30平方미터—
마다以上의 것은 出火層 또는
그 直上層에 한하여 警報를 發
할 수 있는 것으로 한다

〔起動裝置〕 (非常警, 自動式
싸이렌) 各層마다 步行距離
50미터—마다 以內마다에 마루面
에서의 높이 0.8미터—마다以上,
1.5미터—마다 以下의 位置에 設
置한다 表示燈을 付着한다

〔放送設備〕 스니커—카—는 水
平距離 25미터—마다 以內마다에
音聲入力 3와트以上(居室內에
있어서는 1와트以上)의 것 增
幅器의 默松에 便利하고 防火
上有効한 場所에 設置, 出火屋
과 直上層만에 放送可能한 것
으로 한다

〔非常電源〕 10分間 有効作動
可能한 것

〔國家檢定〕 없음