

〔問〕 저희會社의 安全을 위해 點檢해 주시고 그 結果를 通報해 주신데 대해 感謝드립니다. 通報內容中 建物에 대한 防火區劃件은 當工場의 工程事情上 不可能하므로 이에 대한 貴社의 意見을 듣고 싶습니다.

〈永登浦區 新道林洞 365番地

韓國타이어 Co.〉

〔答〕 當 協會業務에 대해 物心兩面으로 協調해 주신 貴社에 대해 우선 感謝드립니다. 貴社에서 問議하신 防火區劃은 火災發生時의 財產被害를 最少로 줄이기 위한 對策으로 一定規模以上の 모든 建物은 그 建物의 構造에 맞게 防火壁으로 區劃하는 것과 特定用途(危險物의 貯藏, 製造, 取扱所·特定位置의 倉庫, 寄宿舍等)의 場所를 他部分과 防火壁으로 區劃하도록 規制하고 있는 것을 말합니다. 그러나 自動式消火設備(스프링클러等)가 갖추어져 있으면 防火區劃의 制限面積을 300%까지 擴大할 수 있습니다. 防火壁에는 必要하면 出入할 수 있는 開口部를 設置할 수 있으며 이때 그 開口部에는 반드시 自動閉鎖式防火門을 그 建物의 用途에 맞는 耐火度를 가진 것으로 한면의 길이가 3.6m 이하로서 그 面積이 11以下가 되도록 設置하게 하고 있습니다. 또 建物構造에 따께서는 建物外部(外壁 또는 지붕)에서의 延燒을 防止하기 위해 지붕 위 또는 外壁에서 50cm以上突出되게 날개壁을 設置하여야 하며 닥트(Duct), 파이프(Pipe)等이 貫通하는 部分은 그 주위를 不燃材로充

填하고 닥트(Duct) 内部에는 防火閥(Fire Damper)를 設置하도록 規制하고 있습니다. 그러나 貴社와 같이 既存建物로서 作業 工程上 區劃이 不可能한 경우는 우선 既存壁體를 最大로 活用하여 區劃하고 남는 部分은 內裝材를 不燃化하거나 自動消火設備를 設置하여 制限面積을 最大로 하여 使用하는 方法이 있습니다. 또 保險料率은 하나의 建物에 대하여 그 建物의 構造가 가장 나쁜 構造級數를 그 建物全體의 構造級數로 하고 作業工程도 가장 危險한 工程料率을 全 建物에 대해

規制에 대해 說明해 주시기 바랍니다.

〔答〕 貴社에서 質疑하신 보일러실은 危險物을 取扱하는 場所이므로 그 取扱數量에 따라 少量 또는 一般取扱所의 規制를 받습니다. 一般的으로 危險物取扱所란 1日 一定數量以上的 危險物을 取扱하는 建物·工作物·場所 및 이의 付屬設備으로서 危險物을 取扱해서 危險物이 아닌 物品을 製造하거나, 危險物取扱 그 自體를 目的으로 하는 作業場을 말하며 이 取扱을 區分해 보면 보일러等과 같이 消費하는 곳과 순환, 移送, 停帶, 通過시키는 모든 設備가 이에 屬하며 이의 取扱數量은 一日消費量, 最大 또는 순간停帶量等으로 算定합니다. 그리고 이와 같은 取扱所는 製造所에, 準하는 設備를 하도록 規制하고 있으며 그 內容中 建物에 關한 사항은 다음과 같습니다.

1) 建築物은 地層이 없는 構造로서 壁, 기둥, 바닥, 보, 석가래 및 階段은 不燃材料로 하고 燃燒우려 있는 部分은 耐火構造로 하여 지붕은 金屬板 또는 石綿板等의 가벼운 不燃材料로 덮고 窓 및 出入口에는 防火門을 設置하여야 하며 유리를 사용하는 경우에는 網이든 유리를 넣도록 하고

2) 바닥은 危險物이 侵透하지 못하는 材料를 使用하여 경사지게 하고 그 最低部에는 貯油設備를 하도록 할 것.

〈李鍾律 點檢 2部 次長〉

## 安全點檢

### 相談코너

適用하므로 危險負擔을 줄이고 料率의 分離適用을 通한 經濟的負擔을 가볍게 하기 위해서는 危險한 工程이나 構造가 不良한 建物은 他部分과 分離 또는 區劃하는 것이 바람직하다는 것을 添言해 드립니다.

〔問〕 저희 工場은 工程上 必要한 스팀(Steam) 供給을 위해 보일러를 設置하고 있습니다. 貴社의 點檢結果通報에 의하면 보일러실의 建築物 改修를 要望하고 있는데 이

[問] 저는 프로판가스를, 판매하는 사람입니다. 지난 11月 11日 發生한 裡里驛火藥列車爆發事故 후 補償問題가 대두되자 紙上을 통하여 危險物取扱業者에게 賠償責任保險을 義務의으로 加入토록 하여야 한다는 말이 오가고 있는데, 배상책임보험에 대한 어떠한 보험인지요?

[答 1] 賠償責任保險이란 어떤 우연한 事故로 他人의 身體上에 障害를 주거나 他人의 貢物에 損害를 입힌 경우에는 그 행위자는 法律上的 損害賠償責任을 지고 그 損害를 補償하여야 되는데, 그 補償을 保險者(會社)가 補償하여 주는 制度입니다.

責任保險이란 行爲者 즉 保險者의 신체 및 재산상에 直接發生한 損害를 補償하는 것이 아니고 保險者가 責任져야 할 事故로 因하여 第三者에게 끼친 損害를 保險者が 補償하므로써 發生하는 間接損害를 補償하는 것을 目的으로 하는 保險입니다.

賠償責任保險은 一般損害保險과는 달리 다음과 같은 特性이 있습니다.

① 보험계약당사자외에 被害者인 第三者가 있으며 第三者와 保險者는 損害賠償責任으로 不可分의 관계에 있습니다. 즉 第三者가 損害를 입고, 이 손해를 保險者(事故行爲者)에게 賠償請求하고 保險者が 이를 인정하므로써 보험에서 담보하는 損害가 확정되는 것이며 ② 이 보험에 있어서 損害賠償金은 法律上の 賠償責任이 發生할 것을 前提로 하여 保險이 이루어지는 것이며, 결국 피보험자의 과실책임을 보험회사가 담보하는 것인데 그

法律關係를 參考로 例示하면 다음과 같습니다.

民法에 관한 一般不法行爲는 勿論이고, 債務不履行으로 인한 賠償責任, 特別法 즉, 國家賠償法, 自動車損害賠償保障法, 手票法 鎮業法, 火災로 因한 災害補償과 保險加入에 關한 法律 등과 같은 法律에 해당하여 발생되는 賠償責任을 들 수 있겠습니다.

③ 賠償責任保險에서는 損害事故가 바로 保險事故가 아닙니다. 즉 第三者에 損害를 입히는 事故가 發生했다고 하여 반드시 이 사고가 法

訟費用 변호사보수등과 피보험자가 피해자를 위하여 지급한 응급수당, 호송 기타 긴급비용등도 전부 보상하여 드리도록 되어 있습니다.

3). (보상하지 않는 손해) 피보험자 가지는 모든 法律上의 賠償責任을 補償하는 것은 아니고, 다음과 같은 내용의 것은 保險者 免責 즉 補償하지 않는 것으로 定하여져 있습니다.

① 保險契約者 또는 被保險者の故意로 發生시킨 손해(파실은 담보)

② 被保險者が 소유, 관리, 사용하는 재산에 대한 배상책임(수탁자 배상책임으로 보상함)

③ 被保險者와 世代를 같이 하는親族에 대한 배상책임

④ 被保險者の 使用人이 被保險者の 業務에 종사중에 입는 신체상의 장해로 인한 배상책임.

⑤ 전쟁, 내란, 소요, 노동쟁의로 인한 손해.

⑥ 지진 분화등 자연현상으로 인한 손해.

以上에서 설명드린 것은 一般賠償責任이고, 여기에 各種特別約款이 있는데 이를 特약으로 첨부하여야만 소기의 배상책임보험을 성립시킬 수 있습니다. 특별 약관의 종류를 例示하면 ① 旅客운송업자특별약관, ② 수탁자……③ 시설 소유자 ④ 승강기……⑤ 프로판가스……⑥ 선객상해……⑦ 도급업자……등 많은 특별약관이 있으므로 각기 종사하는 業種에 妥當한 특별약관을 선택하시면 되겠습니다. 귀하의 경우는 프로판가스 特別約款을 첨부하여 契約하시면 貴下의 파실로 인한 第三者에 대한 賠償責任은 保險會社가 補償하여 드리게 됩니다. <金勝濟 業務部次長>

## 相談코너

## 特殊保險