

Ⅰ 산업간호와 법 Ⅰ

노동부고시 제2006-64호

산업안전보건법 제27조제1항의 규정에 의하여「사무실 공기관리 지침」을 다음과 같이 제정·고시합니다.

사무실 공기관리 지침

제1조 (목적) 이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다) 제27조제1항의 규정에 따라 사무실 공기의 오염물질별 관리기준, 공기질 측정·분석방법 등 사무실 공기를 쾌적하게 유지·관리하기 위하여 사업주에게 지도·권고할 기술상의 지침 또는 작업환경의 표준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (오염물질 관리기준) 사업주는 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위해 사무실 오염물질을 다음 기준에 따라 관리한다.

오염물질	관리기준
미세먼지(PM10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
일산화탄소(CO)	10 ppm 이하
이산화탄소(CO ₂)	1,000 ppm 이하
포름알데히드(HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (또는 0.1 ppm) 이하
총휘발성유기화합물(TVOC)	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
총부유세균	800 CFU/ m^3 이하
이산화질소(NO ₂)	0.05 ppm 이하
오존(O ₃)	0.06 ppm 이하
석면	0.01 개/cc 이하

주1) 관리기준 : 8시간 시간가중평균농도 기준

주2) PM10 : Particle Matters. 입경이 10 μm 이하인 먼지

주3) CFU/ m^3 : Colony Forming Unit. 1 m^3 중에 존재하고 있는 집락형성 세균 개체수

제3조 (사무실의 환기기준) 공기정화시설을 갖춘 사무실에서 근로자 1인당 필요한 최소의 기량은 0.57 m^3/min 이며, 환기횟수는 시간당 4회 이상으로 한다.

제4조 (사무실 공기관리 상태평가) 사업주는 근로자가 건강장애를 호소하는 경우에는 다음 각호의 방법에 따라 당해 사무실의 공기관리상태를 평가하고 그 결과에 따라 건강장애 예방을 위한 조치를 취한다.

1. 근로자가 호소하는 증상(호흡기, 눈·피부 자극 등) 조사
2. 공기정화설비의 환기량이 적절한지 여부조사
3. 외부의 오염물질 유입경로 조사
4. 사무실내 오염원 조사 등

제5조 (사무실 공기질의 측정 등) 사무실 공기의 측정시기·횟수 및 시료채취시간은 다음 기준에 따른다.

오염물질	측정횟수(측정시기)	시료채취시간
미세먼지	연1회 이상	○ 업무시간동안 - 6시간 이상 연속 측정
일산화탄소	연1회 이상	○ 업무시작후 1시간 이내 및 종료전 1시간 이내 - 각각 10분간 측정
이산화탄소	연1회 이상	○ 업무시작후 2시간 전후 및 종료전 2시간 전후 - 각각 10분간 측정
포름알데히드	연1회 이상 및 신축(대수선 포함) 건물 입주전	○ 업무시간동안 - 6시간 이상 연속 측정
총휘발성유기화합물	연1회 이상 및 신축(대수선 포함) 건물 입주전	○ 업무시작후 1시간 ~ 종료 1시간전 - 30분간 2회 측정
총부유세균	연1회 이상	○ 업무시작후 1시간 ~ 종료 1시간전 - 최고 실내온도에서 1회 측정
이산화질소	연1회 이상	○ 업무시작후 1시간 ~ 종료 1시간전 - 1시간 측정
오존	연1회 이상	○ 업무시간동안 - 6시간 이상 연속 측정
석면	석면이 포함된 설비 또는 건축물의 해체·보수 후 입주전	○ 공사완료후 입주전 - 6시간 이상 연속 측정

제6조 (시료채취 및 분석방법) ①사무실 공기의 시료채취 및 분석은 다음의 방법으로 한다.

오염물질	시료채취방법	분석방법
미세먼지	PM10 샘플러(sampler)를 장착한 고용량 시료채취기에 의한 채취	중량분석(천칭의 해독도 : 10µg이상)
이산화탄소	비분산적외선검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
일산화탄소	비분산적외선검출기 또는 전기화학검출기에 의한 채취	검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석
포름알데히드	2,4-DNPH(2,4-Dinitrophenylhydrazine)가 코팅된 실리카겔관(silicagel tube)이 장착된 시료채취기에 의한 채취	2,4-DNPH(2,4-Dinitrophenylhydrazine)-포름알데히드 유도체를 HPLC-UVD(High Performance Liquid Chromatography - Ultraviolet Detector) 또는 GC-NPD (Gas Chromatography-Nitrogen-Phosphorous Phosphorous Detector)로 분석

총 휘발성 유기화합물	고체흡착관 또는 캐니스터(canister)로 채취	1. 고체흡착열탈착법 또는 고체흡착용매추출법을 이용한 GC(Gas Chromatography) 분석 2. 캐니스터(canister)를 이용한 GC(Gas Chromatography) 분석
총부유세균	총돌법, 세정법 또는 여과법을 이용한 부유세균채취기(bio air sampler)로 채취	채취·배양된 균주를 세어 공기 체적당 균주수로 산출
이산화질소	고체흡착관에 의한 시료채취	분광광도계로 분석
오존	유리섬유 여과지를 이용한 여과포집기로 채취	분광광도계로 분석
석면	멤브레인 필터(membrane filter)에 의한 채취	위상차현미경, 편광현미경 또는 전자현미경으로 분석

②사무실 공기의 시료채취 및 분석은 제1항에서 규정한 기기와 동등이상의 성능을 가진 기기를 이용하여 실시할 수 있다.

제7조 (시료채취 및 측정지점) 공기의 측정시료는 사무실내에서 공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳(다만, 사무실 면적이 500㎡을 초과하는 경우에는 500㎡당 1곳씩 추가) 이상에서 채취하고, 측정은 사무실 바닥면으로부터 0.9~1.5m 높이에서 한다.

제8조 (측정결과와 평가) 사무실 공기질의 측정결과는 측정치 전체에 대한 평균값을 제2조의 오염물질별 관리기준과 비교하여 평가한다. 다만 이산화탄소는 각 지점에서 측정된 측정치 중 최고값을 기준으로 비교·평가한다.

제9조 (사무실 건축자재의 오염물질 방출기준) 사무실을 신축(기존 시설의 개수 및 보수를 포함한다)하고자 할 때에는 오염물질이 다음의 기준에 따라 방출되는 건축자재를 사용한다.

오염물질	구분	오염물질 방출농도(mg/㎡·h)	
		접착제	일반자재
포름알데히드		4 미만	1.25 미만
휘발성유기화합물		10 미만	4 미만

주) 일반자재란 벽지, 도장재, 바닥재, 목재 및 그 밖에 건축물 내부에 사용되는 건축자재를 말한다.

부 칙

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.