



♣가스보일러 시공시 오인연결(물→가스) 관련 업무 협조

극동도시가스(주)(www.gaspia.com)는 보일러 시공업자가 가스보일러를 설치하는 과정에서 보일러 도시가스 연결부에 물(수도) 배관을 오인 연결하는 시공업자의 사소한 실수로 당사 도시가스 배관내 수돗물이 유입되어 인근 가정집 및 영업장에 도시가스 공급이 중단되는 피해가 발생하고 있으니 협회에 등록된 보일러 시공회사에게 별표 그림을 참조하고 동일한 사고가 발생하지 않도록 업무협조를 당부하였다.



◎ 가스보일러 제조사별 배관 연결부 표시(예)



※ 위의 사진은 보일러 하단부입니다.

# 가스보일러 배관 연결부 시공 주의사항

## ◎ 가스보일러 사용 용도에 맞는 정확한 배관 연결

가스보일러 연결부 위치는 보일러 제조사 기종에 따라 상이하므로 가스보일러 설치 전 반드시 확인바랍니다.(뒷면 참고)



보일러 설치후 해당  
지역관리소에 공급  
전 안전점검을 필히  
받으세요.


## ◎ 도시가스 배관 연결부에 수도(물)를 잘못 연결하면



공급중단 관련 벌칙(도시가스사업법 제48조)

1. 도시가스사업자의 공급시설을 손괴하거나 그 기능에 장애를 입혀 가스의 공급을 방해한 자는 1년이상 10년 이하의 징역 또는 1억 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
2. 도시가스사업자 외의 공급시설 설치자의 공급시설을 손괴하거나 그 기능에 장애를 입혀 가스의 공급을 방해한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

## ◎ 배관 오인 연결 확인 시 조치사항



**본 사**  
(02)2210-7510~4  
080-010-0019

**경기지사**  
(031)573-9801  
080-031-0019

극동도시가스주식회사  
www.gaspia.com