




전기용품 안전인증 표시방법 매뉴얼

[누전차단기]



▶▶ 누전차단기

◎ 규격번호 : K61009-1

공통적인 전기용품의 안전인증 표시사항(제품 또는 포장)

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. 안전인증의 마크 | 2. 안전인증 번호 | 3. 제품 명칭 |
| 4. 모델명 | 5. 정격 전압 | 6. 제조업체명(외국인 경우 제조국명 추가) |
| 7. 이중 절연인 경우의 기호 | 8. 단시간 정격인 것에 있어서의 정격시간 | 9. 제조년월 |

◎ 필수 표시 사항

* 제품 크기가 작을 경우 최소한의 표시는 안전기준에 준함


1. 제조자명 또는 상표
2. 형식명, 카달로그 번호 또는 제조번호
3. 정격전압
4. 순시트립 기호(B, C 또는 4)
5. 정격주파수
6. 정격감도전류
7. 감도전류의 설정(다중 감도전류의 경우)
8. 정격단락용량
9. 기준교정온도(30℃와 다른 경우)
10. 보호등급(IP20과 다른 경우)
11. 사용위치(필요한 경우)
12. 정격누전투입 및 차단용량(정격투입 및 차단용량이 다른 경우)
13. S형에 대한 기호(문자 S로 표시)
14. 시험장치의 동작기구 표시(문자 T로 표시)
15. 결선도
16. 직류성분에 따른 동작특성(AC형 또는 A형)
17. 이격(isolation) 기능에 대한 적합성(적용될 경우, —/— 와 같은 기호표시)
18. 개로 및 폐로 위치의 표시(기호가 사용되는 경우, o 및 9)

- 19. 누름버튼 차단기(개로 누름버튼은 적색이거나 'o' 로 표시)
- 20. 전원 및 부하 단자(전원측과 부하측의 구별이 필요한 경우)
- 21. 중성극 단자(적용할 수 있는 경우, 문자 N으로 표시)
- 22. 보호접지 단자(적용할 수 있는 경우, 기호 ⊕ 로 표시)

◎ 추가 표시 사항(적용되는 경우 자료문서에)

- 1. 주울적분값
- 2. 파고전류의 내량

전기용품의 표시사항

- 안전인증번호 :  KETI(인증번호)
- 제품명칭 : 누전차단기
- 모델명 : SSB 32D
- 극 수 : 1상 2선식
- 정격전압 : 220V
- 정격전류 : 20A
- 정격감도전류 : 30mA
- 정격부동작전류 : 15mA
- 동작시간 : 0.03초
- 정격차단용량 : 2.5kA
- 제조회사 : ○○전자
- 판매회사 : ○○전자(제조회사와 다른 경우)
- 제조국 : ○○(외국 제조회사인 경우에 한함)
- 수입판매업체 : ○○무역(수입제품인 경우에 한함)
- A/S 연락처 : 02-1234-5678
- 제조년월 : 2010. 5